

# ZAPISNIK

---

11. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 31. 8. 2021 od 10. do 15. ure in 6.9.2021 od 9. do 13. ure v prostorih Gasilske zveze Slovenije.

**PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:** Klemen Repovš, Marko Bokal, Beno Donko, Marko Tomazin

**ODSOTNI ČLANI KOMISIJE:** Denis Slavec

**OSTALI PRISOTNI:** Dušan Vižintin

Predsednik komisije Klemen Repovš je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red seje.

## **Predlog dnevnega reda:**

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
2. Pregled in obravnava predlogov sprememb tipizacije gasilskih vozil
3. Razno

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili.

### **Ad 1.**

#### **Pregled in potrditev zapisnika 10. seje**

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnik 10. seje. Ker prisotni nimajo pripomb se sprejme

#### **Sklep št. 1:**

**Potrdi se zapisnik 10. seje komisije za tehniko.**

### **Ad 2.**

#### **Pregled in obravnava predlogov sprememb tipizacije gasilskih vozil**

Predsednik komisije seznanil prisotne z prejetimi predlogi za spremembe tipizacije gasilskih vozil iz strani gasilskih regij in proizvajalcev gasilskih vozil. Predloge so podala gasilska društva in gasilske zveze iz naslednjih regij:

- Savinjsko Šaleške
- Gorenjske
- Notranjske
- Posavske

- Zasavske
- Ljubljana 3
- Podravske

Iz strani proizvajalcev nadgradenj gasilskih vozil so prispeli predlogi:

- SVIT ZOLAR
- AC Žunkovič
- Rosenbauer
- Webo Maribor

Komisija je pregledala predloge in jih obravnavala. Na osnovi sprejetih predlogov se bo oblikoval čistopis sprememb, ki ga komisija ponovno pregleda na seji 16.9.2021 ter ga pripravi kot gradivo v potrditev poveljstva GZS

### Ad 3. Razno

Komisija predlaga, da se glede na spremembo tipizacije gasilskih vozil URSZR predlaga sprememba meril in kriterijev za opremljanje gasilskih enot vezano na normative glede gasilskih vozil, in sicer:

KAT	TRENUTNO	PREDLOG	
I	GVV-1 oziroma (GV-1) <sup>3</sup> in (GVM-1) <sup>8</sup>	GVV-1 ali GVV-2 oziroma (GV-1) <sup>3</sup> in (GVM-1) <sup>8</sup> , (GVC-3) <sup>7</sup>	GVC-1, prej GVC 16/25 GVC-2, prej GVC 24/50 GVC-3, prej AC
II	GVC-16/24 in GV-2 oziroma GVC-16/25 in GVM-1, (AL) <sup>4</sup> , (AC) <sup>7</sup>	GVV-2 ali GVC-1 in GVM-1, (ALK) <sup>4</sup> , (GVC-3) <sup>7</sup>	
III	GVC-16/15, GVC-24/50, GVM-1, (AL) <sup>4</sup> , (AC) <sup>7</sup>	GVC-1, GVC-2, GVM-1, (ALK) <sup>4</sup> , (GVC-3) <sup>7</sup>	
IV	PV-1, (GVC- 16/15) <sup>5</sup> , GVC-24/50, GVM-1, (AL) <sup>4</sup> , (AC) <sup>7</sup>	GVC-1, (GVC-2) <sup>5</sup> , GVM-1, PV-1, (ALK) <sup>4</sup> , (GVC-3) <sup>7</sup>	
V	PV-1, (GVC- 16/15) <sup>5</sup> , GVC-24/50, GVM-1, AL, (AC) <sup>7</sup>	(GVC-1) <sup>9</sup> , GVC-2, GVM-1, PV-1, ALK, (GVC-3) <sup>7</sup>	
VI	končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom	končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom	
VII	končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom	končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom	

<p>3) če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije</p> <p>4) če je enota osrednja enota v občini in ima v svojem požarnem okolišu objekte višje od P+4, pri čemer lahko to opremo zagotovi več sosednjih občin</p> <p>5) če enota opravlja naloge v skladu z 20. členom te uredbe, in ji pripada HTV ali TRV-1, se GVC-16/15 nadomesti z GVC-16/25</p> <p>7) v občinah, kjer se za oskrbo s požarno vodo oceni, da potrebujejo avtociSterna, se lahko nabavi avtociSterna. Nabavo avtociSterne mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine</p> <p>8) če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih</p>	<p>3) če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije</p> <p>4) če je enota osrednja enota v občini in ima v svojem požarnem okolišu objekte višje od P+3, pri čemer lahko to opremo zagotovi več sosednjih občin</p> <p>5) v občinah z zadostno oskrbo s požarno vodo, se lahko namesto GVC-2 nabavi še en GVC-1</p> <p>7) v občinah, kjer se za oskrbo s požarno vodo oceni, da potrebujejo GVC-3, se lahko nabavi GVC-3. Nabavo GVC-3 mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine</p> <p>8) če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih</p> <p>9) glede na potrebe lahko tudi dva GVC 1</p>	<p>GVC-1, prej GVC 16/25 GVC-2, prej GVC 24/50 GVC-3, prej AC</p>
---	--	---

Zapisal:  
Dušan Vižintin

Predsednik komisije:  
Klemen Repovš