



Postopki gasilske enote ob izvajanju požarne straže

Matjaž Klarič

Gasilska zveza Slovenije

Postopek pred izvajanjem požarne straže

- Nastanek zakonskih pogojev za izvedbo požarne straže:
 - kdor pretaka količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov
 - kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila
 - prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije
 - lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalac gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju

- Organizacija - naročnik se pisno obrne na
 - lokalno gasilsko enoto
 - občinsko gasilsko poveljstvo
 - Poveljstvo GZ
- Pisni zahtevi sledi razgovor o opravljanju požarne straže:
 - GE zbere podatke o organizaciji in o aktivnostih, ki zahtevajo izvajanje požarne straže
 - Dogovorijo se za način pridobitve podatkov, ki jih GE potrebuje za izdelavo presoje (oceno nevarnosti) načrta požarne straže
 - Dogovorijo se za ogled kraja izvajanja požarne straže

3

- Zbiranje potrebne dokumentacije
 - Požarni red in požarni načrt
 - Navodilo za izvajanje vročih del
 - Dovoljenje za izvajanje vročih del
 - Podatke o prireditvi, objektu, št. obiskovalcev, o gorljivih snoveh na prireditvi, o evakuaciji,
 - Dovoljenje za izvedbo prireditve
 - Razglas o povečani nevarnosti požarov v naravnem okolju

4

- Ogled kraja izvajanja požarne straže:
 - Ogled pretakališča
 - Ogled prostorov v katerih se bodo opravljala vroča dela
 - Ogled kraja prireditve
 - Ogled ogroženega naravnega okolja
- Izdelava presoje (oceno nevarnosti)
 - Za nastanek požara
 - Za širjenje požara
 - Nevarnosti za izvajalce, delavce obiskovalce in občane
 - Dostopnost gasilskih vozil, uporaba naprav za gašenje

5

- Izdelava načrta požarne straže
 - Velikost gasilske enote
 - Osebna oprema gasilcev
 - Gasilska zaščitna in reševalna oprema
 - Vrsta in količina gasilnih sredstev
 - Radijske zveze
 - Posebne zahteve za izvajanje požarne straže
 - Zavarovanje gorljivih konstrukcij in sten, zaščita lahkovnetljivih materialov, izklop naprave za gašenje požarov
 - Preventivni požigi, Močenje z vodo in retardanti, posek, košnja...
 - Naloge požarne straže pred, med in po izvajanju aktivnosti
 - Aktiviranje drugih gasilskih enot v poveljstvu

6

- Priprava pogodbe o opravljanju požarne straže
 - Pogodbo podpišeta predsednik gasilskega društva in predstavnik podjetja
 - Sestavni del pogodbe je vrednost opravljanja požarne straže, ki jo mora plačati naročnik

7

Dovoljenje za izvajanje požarnih straž

1. Za opravljanje naslednjih del:

<p>a. pretakanje količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov</p> <p><input type="checkbox"/> pretakanje vnetljivih tekočin in plinov nad 10 m³</p>	
<p>b. varjenje, uporaba odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila</p>	
<p><input type="checkbox"/> delo z odprtim plamenom</p> <p><input type="checkbox"/> varjenje</p> <p><input type="checkbox"/> odrezovanje</p>	<p><input type="checkbox"/> delo s kotno brusilko</p> <p><input type="checkbox"/> delo z rezilko</p> <p><input type="checkbox"/> delo s »hot gunom«</p> <p><input type="checkbox"/> drugo _____</p>
<p>c. javni shod ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije</p> <p><input type="checkbox"/> javni shod ali prireditev</p>	
<p>d. razglašena je povečana nevarnost požarov v naravnem okolju</p> <p><input type="checkbox"/> povečana nevarnost požarov v naravnem okolju</p>	

8

2. Delo se bo opravljalo:

<input type="checkbox"/> v bližini rezervoarjev	<input type="checkbox"/> na vodovodni instalaciji
<input type="checkbox"/> v bližini požarno nevarnih snovi	<input type="checkbox"/> na javnem shodu ali prireditvi
<input type="checkbox"/> na klima in prezračevalnih napravah in napeljavi	<input type="checkbox"/> v naravnem okolju
	<input type="checkbox"/> drugo _____

3. Pred pričetkom del je potrebno:

<input type="checkbox"/> odstraniti vse gorljive snovi ali jih prekriti z negorljivo pojavo.	<input type="checkbox"/> pregledati prostore pred varjenjem in izvajati kontrolo med varjenjem.
<input type="checkbox"/> izklopiti sistem avtomatsko gašenje požarov	<input type="checkbox"/> izklopiti sistem avtomatski sistem za odkrivanje požarov
<input type="checkbox"/> zatesniti vse odprtine v zidovih in tleh, skozi katere bi se lahko širili vroči delci.	<input type="checkbox"/> postaviti požarno stražo!
<input type="checkbox"/> obvestiti OGE	

9

4. Med opravljanjem del morajo biti na razpolago (smiselno uporabljaj določila teh priporočil):

<input type="checkbox"/> ročni gasilni aparat (vrsta, količina)	<input type="checkbox"/> gasilci z gasilskim vozilom
.....
<input type="checkbox"/> notranji hidrant
.....
.....
<input type="checkbox"/> gasilni prti	<input type="checkbox"/> ostalo
.....
.....

5. ZAPISNIK O POŽARNI STRAŽI

lokacija	datum	ura (čas poročanja)
Ugotovitve požarne straže ob pregledu prostorov		

10

6. SPOROČILO O ODPOVEDI POŽARNE STRAŽE

lokacija	datum	ura (čas prejetja sporočila)
Zapis sporočila o odpovedi požarne straže		

7. SPOROČILO O SPREMEMBI GLEDE POŽARNE STRAŽE

lokacija	datum	ura (čas prejetja sporočila)
Zapis sporočila o spremembi glede požarne straže		

11

8. O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni:

1. Predstavniki podjetja:	_____
2. Predstavniki izvajalca del:	_____
3. Poveljnik OGE:	_____
4. Odgovorna oseba za varstvo pred požarom:	_____

12

Povelje

- Povelje izda poveljnik gasilske enote
- Povelje mora vsebovati
 - Številko povelja, datum in kraj izdaje povelja
- Naloga: izvajanje požarne straže pri
 - pretakanju količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov
 - varjenju, uporabi odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila
 - javnem shodu ali prireditvi, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije
 - razglašeni povečani nevarnosti požarov v naravnem okolju

13

– Povelje mora določiti gasilsko zaščitno in reševalno opremo:

- Vrsto gasilske enote in število gasilcev
- Osebna oprema gasilcev (delovno obleko ali zaščitno obleko, oz. zaščitni kombinezon za gašenje požarov v naravi)
- Vrsta gasilnika in količina gasila, oziroma vrsto gasilskega vozila
- Vrsta in količina gasilnih sredstev
- Uporaba Radijskih zvez in delovnih kanalov
- Poročanje o poteku požarne straže med opravljanjem požarne straže

14

– Povelje mora opredeliti

- posebne zahteve za izvajanje požarne straže:
 - Zavarovanje gorljivih konstrukcij in sten, zaščita lahkovnetljivih materialov, izklop naprave za gašenje požarov
 - Preventivni požigi, Močenje z vodo in retardanti, posek, košnja
- Naloge pred pričetkom del, prireditve oz. izvedbo patrole ali požarne straže
- Naloge med opravljanjem del, med prireditvijo, oz. v času velike požarne ogroženosti
- Naloge po opravljenem delu, oz. zaključku prireditve, oz po prihodu s požarne straže ali patrole

15

- Povelje mora vsebovati
 - podpis poveljnika
 - Priloge k povelju
 - Prejemnike povelja
- Po opravljeni požarni straži enota pripravi zapisnik o požarni straži:
 - V zapisniku se opredeli lokacijo, čas in datum opravljanja straže
 - enoto in opremo, s katero je ta opravljala požarno stražo
 - Aktivnosti pri opravljanju požarne straže
 - Ugotovitve požarne straže ob izvajanju požarne straže
- Izda račun o opravljeni straži (cenik GZS)

16