

# ZAPISNIK

---

13. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 25. 11. 2021 od 14. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije.

**PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:** Klemen Repovš, Marko Bokal, Beno Donko (MiTeam), Marko Tomazin, Slavec Denis (MiTeam)

**OSTALI PRISOTNI:** Dušan Vižintin

Predsednik komisije Klemen Repovš je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red seje.

## **Predlog dnevnega reda:**

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje
2. Pregled in obravnava predloga spremembe tipizacije GZO za gozdne požare
3. Obravnava vlog za mnenja k gasilskim vozilom
4. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS
5. Razno

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili.

### **Ad 1.**

#### **Pregled in potrditev zapisnika 12. seje**

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnik 12. seje. Ker prisotni nimajo pripomb se sprejme

#### **Sklep št. 1:**

**Potrdi se zapisnik 12. seje komisije za tehniko.**

### **Ad 2.**

#### **Pregled in obravnava predloga spremembe tipizacije GZO za gozdne požare**

Predsednik komisije seznanja prisotne, da je bil za zaščitne obleke za gašenje požarov v naravi razveljavljen standard EN 15614, ki ga nadomešča nov standard EN 15384. Vsled temu je pripravljen predlog novega standarda kakovosti (tipizacije) GZS za zaščitno obleko za gašenje požarov v naravi. Predlog je bil vsem članom komisije posredovan kot gradivo. Komisija je predlog pregledala in dopolnila v delu ki govori o prekrivanju in spenjanju bluže in hlač.

## **Sklep št. 2:**

**Predlog novega standarda kakovosti (tipizacija) GZS za zaščitno obleko za gašenje požarov v naravi se potrdi in posreduje v pregled še Komisiji za požare v naravi GZS.**

### **Ad 3.**

#### **Obravnavana vloga za mnenja k gasilskim vozilom**

Predsednik komisije poda v obravnavo vloge za mnenja k gasilskim vozilom, ki so bila v gradivu za sejo in sicer:

- vloga PGD Črnuče za zmanjšanje količine vode na vozilu GVC-2
- vloga PGD Žalec za rabljeno vozilo GVC-2
- vloga PGD Šempeter za vozilo GVCZD-2 in HTRV

Po pregledu vlog in njihovih obrazložitvev in argumentacij se sprejme:

- vloga PGD Črnuče za zmanjšanje količine vode na vozilu GVC-2 - se ne odobri
- vloga PGD Žalec za rabljeno vozilo GVC-2 – se odobri
- vloga PGD Šempeter za vozilo GVCZD-2 - se ne odobri
- vloga PGD Šempeter za vozilo HTRV - se ne odobri

Vlagateljem se pripravijo in pošljejo pisni odgovori.

### **Ad 4.**

#### **Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS**

##### Gasilska zaščitna čelada:

Model: HEROS H30

Proizvajalec: ROSENBAUER

Dostavil: ROSENBAUER

Ugotovitev:

Čelada ustreza zahtevam tipizacije.

Model: F2 XR

Proizvajalec: MSA GALLET

Dostavil: ROSENBAUER

Ugotovitev:

Čelada ustreza zahtevam tipizacije.

##### Gasilski zaščitni škornji:

Model: FIRE EAGLE PRO

Proizvajalec: HAIX

Dostavil: WEBO.SI

Ugotovitev:

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije.

Pas za gasilsko delovno obleko in uniformo:

Proizvajalec: BAS d.o.o.

Dostavil: BAS d.o.o.

Ugotovitev:

Pas ustreza zahtevam tipizacije.

**Ad 5.**

**Razno**

Komisija se seznani z prejetim komentarjem na tipizacijo gasilskih vozil za gozdne požare, ki jo je posredoval g. Jaša Saražin.

Komisija predlaga, da se pri razpisu za sofinanciranje GZRO pri nadtlačnih ventilatorjih obstoječ pogoj za sofinanciranje spremeni, tako da se glasi:

<b>NADTLAČNI VENTILATOR</b> minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m <sup>3</sup> /h oz. 15.000 m <sup>3</sup> /h po AMCA standardu 240		<b>VREDNOST</b>		
	NV	3.000,00		

Seja se zaključí ob 17. uri.

Zapísal:

Dušan Vižintin

Predsednik komisije:

Klemen Repovš